



Tloris - kota +0,0 m

LEGENDA:

- 1 Turbina
 - 2 Glušnik
 - 3 Kotel z opremo
 - 3.1 Kotel
 - 3.2 EKO - gr. omrež. vode
 - 3.3 Komora
 - 3.4 EKO - gr. nap. vode
 - 4 By-pass dimnik
 - 5 Glavni dimnik
 - 6 3-polna loputa
 - 7 Ventilator - dodatni gorilnik
 - 8 Dodatni kanalski gorilnik
 - 9 Vstop zgorevalnega zraka
 - 10 Kanal dimni plini Turbina - Glušnik
 - 11 Kanal dimni plini Glušnik - Gorilnik
 - 12 Napajalni rezervoar
 - 13 Kanal - hlajenje ohišja - in
 - 14 Kanal - hlajenje ohišja - out
 - 15 Hladilnik turbinskega olja
- Obstoječa oprema
- Nova oprema
- Okrepljena konstrukcija - predelava
- Novo - konstrukcija

5					
4					
3					
2					
1					
Rev. št.	Datum	Revidiral	Opis revizije		
			NAZIV INVESTITORJA	Energetika Ljubljana d.o.o.	ŠTEVILKA RISBE 591/13-05-11
			PROJEKT	Obnova kogeneracijskega postrojenja v TOS	ŠTEVILKA NACRTA 591/13-05
			NAZIV OBJEKTA	SPT	Id. št. S-1631
			VSEBINA RISBE	Tloris kotlovnice - kota +0,0m	VRSTA PROJEKTA PDG
			Sodelavec:		
			Datum: Oktober 2013		
			Merilo 1 : 100		

IEM

Inženiring in projektiranje, d.o.o.
Lesno Brdo 61, 1560 Vrhnika
SLOVENIJA
tel.: (+386)-(0)1-423 14 21
fax: (+386)-(0)1-423 41 68