



09292021051800232

**KONO-B D.O.O.
GRABLOVIČEVA 30**

1000 LJUBLJANA

Številka: 95188 - LJ/2667-AU

Vaš znak: 1733/17

Datum: 18.5.2021

Vlagatelj: KONO-B D.O.O., GRABLOVIČEVA 30, 1000 LJUBLJANA
Investitor: JP VOKA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 LJUBLJANA
Objekt: REKONSTRUKCIJA VODOVODA V CESTI CENETA ŠTUPARJA IN CESTI V PEČALE V ČRNUČAH
Lokacija objekta: LJUBLJANA, Občina: LJUBLJANA
k.o.: PO TRASI Parc. št.: PO TRASI

Na podlagi 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49. in 52. člena Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS št. 61/2017); 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom – 1 (Uradni list RS št. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije d.d. št. 3/04)-vam izdajamo:

MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM št.: 95188- LJ/2667-AU

Projekt št.: 1733/17, izdelovalca KONO-B D.O.O., za objekt: REKONSTRUKCIJA VODOVODA V CESTI CENETA ŠTUPARJA IN CESTI V PEČALE V ČRNUČAH je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji št.: 58703 - LJ/3799-MP.

Izdajamo vam pozitivno mnenje.

Pred pričetkom gradbenih del v varovalnem pasu TK vodov Telekoma Slovenije izvesti označitev oziroma zakoličbo TK tras. Izkope po trasah izvajati ročno. Kontakt za naročilo storitev ali prijavo poškodb je telefonska številka 080 1000.

Preko načrtovanega gradbišč poteka več tras TK vodov Telekoma Slovenije in je treba biti pri izvedbi gradbenih del zelo pazljiv. Pri izgradnji novih tras in jaškov drugih komunalnih vodov obvezno zagotoviti predpisane odmike od TK vodov Telekoma Slovenije.

Zaradi morebitne sočasne gradnje obvestiti Telekom Slovenije 60 dni pred pričetkom del.

Mnenje k projektnim rešitvam velja eno leto od dneva izdaje mnenja.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Orehek Bojan, tel.: 01 500 6115, e-pošta: bojan.orehek@telekom.si



Postopek vodil:
Anja Urbančič

Anja Urbančič

Žig:

Vodja TKO osrednja
Slovenija:
Igor Kern

Igor Kern

V vednost: naslov, arhiv

