POT V SMREČJE 3
P-7702/1

POT V SMREČJE 1
P-7702

PRIMOŽIČEVA ULICA 67
P-9537

CESTA CENETA ŠTUPARJA 94B
P-17933

CESTA CENETA ŠTUPARJA 67
P-11790

Vezava obstoječega plinovoda PVC 200/17
na obnovljenega PE100 d225x13,4 mm
z vgradnjo prehodnega kosa
PVC200 / PE d225, vmesnega PE kosa
PE d225 dolžine 1 meter
ter zaporne krogelne pipe
PE d225 (DN200)
(Glej grafični prikaz št. SIT.DET.1 !)

150 odjemalcev

krožno napajanje

Obnova obstoječega odcepa z vgradnjo
reducirnega T-kosa PE d225/110 mm,
zaporne krogelne pipe PE d110 (DN100),
prehodnega kosa PVC100 / PE d110
ter navezava na obstoječi distribucijski
plinovod PVC 100 (N-25180)
(Glej grafični prikaz št. SIT.DET.2 !)

20 odjemalcev

Obnova obstoječega odcepa z vgradnjo
navrtalnega sedla PEd225/32,
protilomnega ventila v obojki PEd32
ter navezava na obstoječi plinski
priključek PE d32 mm
(Glej grafični prikaz št. SIT.DET.4 !)

Prehod obnovljenega distribucijskega plinovoda
preko mostne konstrukcije po obstoječi trasi
(Glej grafični prikaz št. SIT.DET.5 !)

Obnova obstoječega odcepa z vgradnjo
reducirnega T-kosa PE d225/110 mm,
zaporne krogelne pipe PE d110 (DN100)
ter navezava na obstoječi plinski
priključek PE d110 mm
(Glej grafični prikaz št. SIT.DET.3 !)

Vgradnja izpihovalne cevi ter zaporne
krogelne pipe PE d225 (DN200)
pred odcepom

Obnova obstoječega odcepa z vgradnjo
reducirnega T-kosa PE d225/160 mm,
zaporne krogelne pipe PE d160 (DN150)
ter navezava na obstoječi distribucijski
plinovod PE d160 mm (N-25300)
(Glej grafični prikaz št. SIT.DET.6 !)

112 odjemalcev

krožno napajanje

Obnova obstoječega odcepa z vgradnjo
navrtalnega sedla PEd225/63,
zaporne krogelne pipe PE d63 (DN50),
ter navezava na obstoječi distribucijski
plinovod PE80 d63x5,8 mm (N-25031)
(Glej grafični prikaz št. SIT.DET.7 !)

N-25160 - PE100 d225x13,4 mm (l=296,0 m)

Obnova obstoječega odcepa z vgradnjo
navrtalnega sedla PEd225/32,
protilomnega ventila v obojki PEd32
ter navezava na obstoječi plinski
priključek PE d32 mm
(Glej grafični prikaz št. SIT.DET.8 !)

18 odjemalcev

N-25315
PE100 d110x6,6 mm
(l=1,5 m)

Obnova obstoječega odcepa z vgradnjo
reducirnega T-kosa PE d225/110 mm,
zaporne krogelne pipe PE d110 (DN100)
ter navezava na obstoječi distribucijski
plinovod PE d110 mm (N-25315)
(Glej grafični prikaz št. SIT.DET.9 !)

Vezava obstoječega plinovoda PVC 250 na obnovljenega PE100 d225x13,4 mm
z vgradnjo prehodnega reducirnega kosa PVC250 / PE d225, vmesnega kosa
PE d225 dolžine 1 meter ter zaporne krogelne pipe PE d225 (DN200) ter sifona
(Glej grafični prikaz št. SIT.DET.10 !)

N-25040
PE100 d225x13,4 mm
(l=9,5 m)

N-25320
PE100 d110x6,6 mm
(l=3,5 m)

96 odjemalcev

krožno napajanje

Obnova obstoječega razcepa z vgradnjo
enakokrakega T-kosa PE d225/225 mm,
reducirnega kosa PE d225/160 mm,
reducirnega kosa PE d160/110 mm
zaporne krogelne pipe PE d110 (DN110)
ter navezava na obstoječi distribucijski
plinovod PE d110 mm (N-25320)
(Glej grafični prikaz št. SIT.DET.10 !)

PODATKI O OBNOVLJENEM NIZKOTLAČNEM DISTRIBUCIJSKEM PLINOVODU (tlak 100 mbar / 0,1 bar)

N-25160 - PE100 d225x13,4 mm
- parc. št. 982/54, k.o. Črnuče 1756 - 296,0 m
- parc. št. 982/63, k.o. Črnuče 1756 - 1,5 m

N-25160 - jE DN200
- parc. št. 982/54, k.o. Črnuče 1756 - 3,0 m
- parc. št. 982/63, k.o. Črnuče 1756 - 0,5 m

N-25040 - PE100 d225x13,4 mm
- parc. št. 982/54, k.o. Črnuče 1756 - 9,5 m

N-25320 - PE100 d110x6,6 mm
- parc. št. 982/54, k.o. Črnuče 1756 - 3,5 m

N-25315 - PE100 d110x6,6 mm
- parc. št. 982/54, k.o. Črnuče 1756 - 1,5 m

N-25300 - PE100 d160x9,5 mm
- parc. št. 982/54, k.o. Črnuče 1756 - 2,0 m

N-25031 - PE100 d63x5,8 mm
- parc. št. 982/54, k.o. Črnuče 1756 - 1,5 m

N-25180 - PE100 d110x6,6 mm
- parc. št. 982/54, k.o. Črnuče 1756 - 2,0 m

Površina obnovljenega objekta znaša: 71,0 m²

ŠIRINA IN GLOBINA IZKOPA ZA PLINOVOD V PRIMERU PRIBLIŽEVANJA SOSEDNJIM ZEMLJIŠČEM

Povprečna globina izkopa znaša 1,00 m pod obstoječim terenom v primeru približevanja sosednjim zemljiščem.
Območje izkopa v primeru približevanja sosednjim zemljiščem, za katera in pridobljena služnost je omejen na širino 0,3 metra od osi plinovoda in nanje ne posega, omejen je le na obstoječe cestno telo. V nekaterih primerih se sosednjemu zemljišču le približa. Odmik plinovoda od mejašev oziroma parcelne meje bo tako vedno večji od 0,3 m, zato ni stranskih udeležencev v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.



Stavba

Parcelna meja in parcelna številka — 982/54

Parcelna meja in parcelna številka po kateri poteka obnovljeni plinovod — 982/54

KOMUNALNI VODI	
	OBSTOJEČI
Fekalna kanalizacija	
Fekalna kanalizacija - priključek	
Mešana kanalizacija	
Meteorna kanalizacija	
Vodovod	
Vodovodni priključek	
Interni vodovod	
Plinovod	
TK - TELEKOM	
TK - TELEMACH	
TK - T2	
Javna razsvetljava	
Nizka napetost - 0,4 kV - nadzemni	
Visoka napetost - 20 kV - nadzemni	
Nizka napetost - 0,4 kV - podzemni	
Visoka napetost - 1-10 kV - podzemni	
Visoka napetost - 20 kV - podzemni	
	PREDVIDENI
Vodovod	
	UKINITEV
Vodovod	
	PREDVIDENI
Plinovod	
Zaščitna cev plinovoda	

Št. spremembe:	Opis premembe:	Datum:

Investitor: ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Objekt: Obnova plinovoda N-25160 po cesti Ceneta Štuparja
- odsek Ulica v Kokovšek - Pot v Smreče

energetika ljubljana
Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
info@energetika-lj.si | 080 2882 | www.energetika-lj.si

Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:
PZI	N-25160/22299	N-25160/22299

Grafični prikaz: PLINOVODNO OMREŽJE
ZBIRNIK KOMUNALNIH VODOV

Strokovno področje: 4. Načrt s področja strojništva

	Ime in priimek	Ident. številka
Vodja projekta:	Jaka Petrovčič, dipl. inž. pom.	IZS S-1964
Vodja načrta:	Jaka Petrovčič, dipl. inž. pom.	IZS S-1964

Datum:	Merilo:	Id. gr. prikaza:
marec 2022	M 1:250	SIT.2